

[Skoč na obsah](#) [Skoč na menu](#)



SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

MONITOROVACÍ SYSTÉM ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

BYP, s.r.o. | [Zmena hesla](#) | [ODHLÁSIŤ](#)

- [VŠETKY BUDOVY](#)
(vyhládavanie)
- [REPORTY](#)
- [OES](#)
- [REPORTY](#)
- [CVS](#)
- [REPORTY](#)
- [ROZVODY](#)
- [KONTAKTNÉ ÚDAJE](#)

Prevádzkovateľ rozvodu tepla

poradové číslo	Teplonosná látka	Názov	Množstvo tepla dodaného do verejného rozvodu [MWh]	Množstvo tepla na výstupe z verejného rozvodu [MWh]	Účinnosť rozvodu tepla	Poznámka
1	Teplá voda	PK1	2908,890	2757,250	94,7870	
2	Teplá voda	PK2	5694,110	5397,264	94,7868	
3	Teplá voda	PK3	2861,590	2712,413	94,7869	
4	Teplá voda	PK4	4106,200	3892,140	94,7869	rozvod teplej úžitkov. vody

© 2011 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | [Úvod](#) | [Podmienky používania](#) | [Pripomienky k stránke](#)