



SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

MONITOROVACÍ SYSTÉM ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI

BYP, s.r.o. | Zmena hesla | ODHĽÁSIŤ

PREVÁDZKOVATEĽ ROZVODU TEPLA

poradové číslo	Teplonosná látka	Názov	Množstvo tepla dodaného do verejného rozvodu [MWh]	Množstvo tepla na výstupe z verejného rozvodu [MWh]	Účinnosť rozvodu tepla	Poznámka
1	<input type="text" value="Teplá voda"/>	PK1	3049,270	2876,676	94,3398	
2	<input type="text" value="Teplá voda"/>	PK2	6505,815	6137,562	94,3396	
3	<input type="text" value="Teplá voda"/>	PK3	2935,754	2769,580	94,3396	