

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla: BYP s.r.o.

Adresa: Hviezdoslavova 141 , 033 01 Liptovský Hrádok

IČO 36437263

Energetická účinnosť rozvodu tepla kotelňa PK 1 Rázusova

| Rok | Označenie rozvodu tepla | Teplonosná látka | Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla | Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla | Energetická účinnosť rozvodu tepla % | komentár |
|------|-------------------------|------------------|--|---|--------------------------------------|----------|
| 2013 | pk1 | teplá voda | Mwh 3210 | Mwh 3010,451 | 94 | |

Energetická účinnosť rozvodu tepla kotelňa PK 2 Belánska

| Rok | Označenie rozvodu tepla | Teplonosná látka | Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla | Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla | Energetická účinnosť rozvodu tepla % | komentár |
|------|-------------------------|------------------|--|---|--------------------------------------|----------|
| 2013 | pk2 | teplá voda | Mwh 6252 | Mwh 5877,624 | 94 | |

Energetická účinnosť rozvodu tepla kotelňa PK 3 Prekážka

| Rok | Označenie rozvodu tepla | Teplonosná látka | Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla | Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla | Energetická účinnosť rozvodu tepla % | komentár |
|------|-------------------------|------------------|--|---|--------------------------------------|----------|
| 2013 | pk3 | teplá voda | Mwh 3489 | Mwh 3272,791 | 94 | |