



MONITOROVACÍ SYSTÉM ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOTI

BVP s.r.o. | Zmena hesla | ODHĽASIT

VŠETKY RÚDOV	REPORTY OES	REPORTY CNS	REPORTY ROZVODY	KONTAKTNE UDAL
-----------------	----------------	----------------	--------------------	-------------------

PREVÁDZKOVATEL ROZVODU TEPLA

poradové číslo	Teplonosná látka	Názov	Množstvo tepla dodaného do verejného rozvodu [MWh]	Množstvo tepla na výstupe z verejného rozvodu [MWh]	Účinnosť rozvodu tepla	Poznámka
1	Teplá voda	PK3	2847,686	2762,420	96,6630	
2	Teplá voda	PK2	6324,477	5669,129	94,3890	
3	Teplá voda	PK1	2984,426	2816,497	94,3260	