

[Skoč na obsah](#) [Skoč na menu](#)



SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

2021

MONITOROVACÍ SYSTÉM ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

BYP, s.r.o. | [Zmena hesla](#) | [ODHLÁSIŤ](#)

- [VŠETKY BUDOVY](#)
(vyhládavanie)
- [REPORTY](#)
- [OES](#)
- [REPORTY](#)
- [CVS](#)
- [REPORTY](#)
- [ROZVODY](#)
- [KONTAKTNÉ ÚDAJE](#)

Prevádzkovateľ rozvodu tepla

poradové číslo	Teplonosná látka	Názov	Množstvo tepla dodaného do verejného rozvodu [MWh]	Množstvo tepla na výstupe z verejného rozvodu [MWh]	Účinnosť rozvodu tepla	Poznámka
1	Teplá voda	PK1	3996,337	3775,829	94,4822	
2	Teplá voda	PK2	7738,810	7312,575	94,4922	
3	Teplá voda	PK3	4488,709	4242,235	94,5090	
4	Teplá voda	rozvod TUV	3758,243	3758,243	100,0000	

© 2011 Slovenská inováčná a energetická agentúra | webmaster@sica.sk | [Úvod](#) | [Podmienky používania](#) | [Pripomienky k stránke](#)