

[Skoč na obsah](#) [Skoč na menu](#)



SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

2020

## MONITOROVACÍ SYSTÉM ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

BYP, s.r.o. | [Zmena hesla](#) | [ODHLÁSIŤ](#)

- [VŠETKY BUDOVY](#)  
(vyhľadávanie)
- [REPORTY](#)  
[OES](#)
- [REPORTY](#)  
CVS
- [REPORTY](#)  
ROZVODY
- [KONTAKTNÉ](#)  
ÚDAJE

Prevádzkovateľ rozvodu tepla

poradové číslo	Teplonosná látka	Názov	Množstvo tepla dodaného do verejného rozvodu [MWh]	Množstvo tepla na výstupe z verejného rozvodu [MWh]	Účinnosť rozvodu tepla	Poznámka
1	Teplá voda	PK1	2946,612	2792,080	94,7556	
3	Teplá voda	PK2	5468,530	5182,494	94,7694	
3	Teplá voda	PK3	2876,470	2726,856	94,7987	
4	Teplá voda	rozvod tuv	4123,400	3907,585	94,7661	

© 2011 Slovenská inováčná a energetická agentúra | [webmaster@siea.sk](mailto:webmaster@siea.sk) | [Úvod](#) | [Podmienky používania](#) | [Pripomienky k stránke](#)